

ZERTIFIKAT / Certificate

Zertifikat Nr. / Certificate No

1772-Q-220893 Revision 01

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt des Herstellers /
Hereby is confirmed that the product of the manufacturer

Zhejiang Huaxiao Technology Co., Ltd.
1-3F, Building A2, No. 28 Dongqiao Road, Fuyang District
Hangzhou
China

hergestellt im / in den Herstellwerk/en
produced in the manufacturing plant/s

Zhejiang Huaxiao Technology Co., Ltd.
1-3F, Building A2, No. 28 Dongqiao Road, Fuyang District
Hangzhou
China

die Anforderungen der Erstprüfung nach der Spezifikation Nr./
and the requirements of the Initial Type Test according to specification No.

vfdb 14/01:2010-05

durchgeführt in der akkreditierten Prüfstelle /
done by the accredited Testing laboratory


KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
74670 Forchtenberg
Deutschland

erfüllt / *are met.*

Details zu dem zertifizierten Produkt sind im Anhang zum Zertifikat
beschrieben. /
*Details to the certified product are described in the annex to this
certificate.*

Das Zertifikat ist gültig bis / *The Certificate is valid until:* 31.12.2025

Forchtenberg, den 31.01.2024

A stylized blue ink signature of Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler.

Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Manager Certification Body

Produkt / Product

Rauchwarnmelder /
Smoke alarm device

Typ / Type

DHI-HY-SA30A-R8

Variante / Variant

DHI-HY-SA30A

CPR-Zertifikat Nr./
CPR-Certificate No.:

1008-CPR-MC
69266046 0003

KRIWAN Testzentrum GmbH
Teslastraße 2
D – 74670 Forchtenberg

Tel. +49 (0) 79 47 / 91 50 – 0
Fax +49 (0) 79 47 / 91 50 – 50
E-Mail info@KRIWAN-Testzentrum.de
Web [www. KRIWAN-Testzentrum.de](http://www.KRIWAN-Testzentrum.de)

Akkreditiertes Prüflaboratorium /
Accredited test laboratory
D-PL-12091-01-00

Anhang / Annex

zum Zertifikat Nr. / acc. to Certificate No 1772-Q-220893

Revision 01

Produktmerkmale / Product parameters

Bauprodukt <i>Construction product</i>	Rauchwarnmelder <i>Smoke alarm device</i>
Typ <i>Type</i>	RWM
Variante <i>Variant</i>	DHI-HY-SA30A
Marke <i>Brand</i>	Wisualarm
Vorgesehene Verwendung <i>Intended use</i>	Brandschutz / <i>Fire safety</i>
Kategorie oder Klasse <i>Levels or classes</i>	Keine / <i>None</i>

Merkmale / Remarks

Sensorprinzip <i>Sensor type:</i>	Streulichtmelder / <i>Smoke optical using scattered or transmitted light</i>	
Hauptenergieversorgung <i>Normal power source</i>	Batterie / <i>Battery</i> CR123A, EVE, 1400mAh Nicht auswechselbar / <i>Non replaceable</i>	
Batterielebensdauer <i>Endurance of battery</i>	10 Jahre plus 1 Jahr Reserve <i>10 years plus 1 year reserve</i>	
Zusatzstromversorgung <i>Standby power source</i>	---	
Montage <i>Mounting</i>	Deckenmontage / <i>ceiling</i>	
Farbe <i>Colours</i>	weiß / <i>white</i>	
Montageart <i>Mounting style</i>	Schrauben und Dübel / <i>screws and dowels</i>	
Optionen mit Anforderungen / <i>Options with requirements</i>	Bewohnbaren Freizeitfahrzeugen / <i>Installation in leisure accommodation vehicles</i>	Nein <i>No</i>
	Individuelle Warnanzeige / <i>Individual alarm indicator</i>	Ja <i>Yes</i>
	Anschluss externer Nebenstellen <i>Connection of external ancillary devices</i>	Nein <i>No</i>
	Vernetzung mit Funk / <i>Radio link</i>	Nein <i>No</i>
	Alarmstummschaltung / <i>Alarm silence facility</i>	Ja <i>Yes</i>
	Vernetzung drahtgebunden / <i>Inter-connectable smoke alarms</i>	Nein <i>No</i>